



Отопление

Q=137,00 кВт

Присоединение к обратному трубопроводу узла ввода
T=70°C

T=85°C
В систему отопления

T=65°C
Из системы отопления

Присоединение к трубопроводу подпитки

Теплоизоляция в состав БТП ООО "Термоблок" не входит.

Учитывая возможный значительный период времени с момента проектирования БТП до его изготовления, ООО "Термоблок" оставляет за собой право, при изготовлении БТП, менять компоненты при изменении номенклатуры производителя оборудования, технологии производства БТП, а также с учетом наличия оборудования на складе. Технические характеристики БТП, объем комплектации и срок службы остаются неизменными.

Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подп.	Дата
					04.21

БТП-137,00-0-Р-Ж

Отопление

Принципиальная схема

Стадия	Лист	Листов
	3	8



Копировал

